NEW.CO. INTERNATIONAL

TABELLA DEI CONSUMI DI ACQUA PER DIMENSIONAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE

N° APPARTAMENTI	**1**	**2**	**3**	**4**	**6**	**8**	**10**	**12**	**15**
N° PERSONE EQUIVALENTI	**3**	**6**	**10**	**15**	**20**	**30**	**35**	**40**	**50**
CONSUMI Litri / GIORNO	450	900	1500	2350	3000	4500	5350	6000	7500
PORTATA PUNTA Lt/h MONOSERVIZI	720	1440	2000	3000	3500	4000	4500	5000	5500
PORTATA PUNTA Lt/h DOPPI SERVIZI	1080	2000	3000	4500	5000	5500	6000	6500	7000

N° APPARTAMENTI	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**
N° PERSONE EQUIVALENTI	**60**	**75**	**90**	**120**	**140**	**160**	**200**	**250**	**300**
CONSUMI Litri / GIORNO	9000	11300	13400	18000	22000	24000	30000	35000	40000
PORTATA PUNTA Lt/h MONOSERVIZI	6000	7000	8000	9000	10000	11000	11500	12000	15000
PORTATA PUNTA Lt/h DOPPI SERVIZI	7500	8500	9500	11000	13000	14000	15000	16000	18000

NOTE

Per informazioni tecniche , rivolgersi all'ufficio tecnico della New.Co. International
info@newcointernational.it